



## Kundeninformation

(Stand: 25.11.2015)

### Mitteilung über den Einsatz von Aufbereitungsstoffen in der Trinkwasserversorgung im Gebiet des Zweckverbandes Oberlausitz Wasserversorgung

Entsprechend der Trinkwasserverordnung 2011 vom 03.05.11, § 16 Abs.(4) informieren wir alle Kunden der SOWAG mbH Zittau über den Einsatz von Aufbereitungsstoffen in der Trinkwasserversorgung.

#### Für die Orte / Ortsteile im Versorgungsgebiet der SOWAG trifft folgendes zu:

##### Desinfektion

###### 1. Eigenaufkommen der SOWAG

###### Zusatz von Chlorbleichlauge (Chlorgehalt 0,1 - 0,3 mg/l)

Beiersdorf OT Gebirge, Bernstadt **ohne** OT Dittersbach, Berthelsdorf, Dürrhennersdorf, Ebersbach, Eibau, Friedersdorf, Herrnhut, Lawalde **ohne** OT Kleindehsa, Leutersdorf, Neugersdorf, Neusalza Spremberg, Niedercunnersdorf **ohne** OT Ottenhain, Obercunnersdorf, Oderwitz **nur** OT Oberoderwitz und VG Handwerk in Niederoderwitz, Oppach, Oybin **ohne** OT Lückendorf, Seifhennersdorf, Strahwalde

###### 2. Bezug: Fernwasser Sdier

###### Zusatz von Chlorgas (Chlorgehalt 0,1 - 0,3 mg/l)

Lawalde **nur** OT Kleindehsa, Niedercunnersdorf **nur** OT Ottenhain, Rosenbach

###### 3. Bezug: Mischwasser Fernwasser Sdier / Wasserwerk Ebersbach

###### Zusatz von Chlorgas / Chlorbleichlauge (Chlorgehalt 0,1 - 0,3 mg/l)

Beiersdorf, Lawalde, Schönbach

###### 4. Bezug: Stadtwerke Löbau, Wasserwerk Dürrhennersdorf

###### Zusatz von Chlordioxid (Chlorgehalt 0,05 - 0,2 mg/l)

Großschweidnitz

###### 5. Bezug: Stadtwerke Görlitz, Wasserwerk Reichenbach

###### Zusatz von Chlordioxid (Chlordioxidgehalt 0,1 mg/l)

Bernstadt OT Kemnitz VG Lehdehäuser

##### pH - Wert - Anhebung

###### 1. Filtration mit dolomitischen (kalkhaltigen) Material

Beiersdorf, Bernstadt **ohne** OT Dittersbach, Berthelsdorf, Dürrhennersd., Ebersbach, Walddorf, Friedersdorf, Großschweidnitz, Großhennersdorf, Herrnhut, Jonsdorf, Lawalde **ohne** OT Kleindehsa Mittelherwigsdorf **nur** OT Eckartsberg, OT Oberseifersdorf und OT Radgendorf, Neugersdorf unterer Stadtteil bis Postkreuzung, Neusalza-Spremberg, Niedercunnersd. **ohne** OT Ottenhain Obercunnersdorf, Olbersdorf, Oppach, Oybin, Oderwitz **nur** OT Niederoderwitz, Schönbach, Strahwalde, Seifhennersdorf **nur** Zone Wasserwerk Seifhennersdorf

###### 2. Restentsäuerung durch Zusatz von Natronlauge

Bernstadt OT Kemnitz VG Lehdehäuser

###### 3. pH-Wert-Anhebung durch Zugabe von Weißkalk (Calciumdihydroxid)

Bezug Fernwasser Sdier

Zu Fragen der Qualität des Trinkwassers steht Ihnen Ihr Wasserversorgungsunternehmen innerhalb der Geschäftszeit jederzeit zur Verfügung - Telefon 03583 / 77 37 - 0.

Ihr Wasserversorgungsunternehmen



**Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und  
Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH Zittau**